


Putz-Detail 10.2.4

Fenster mit Rollladenführungsschiene und Fensterbank



- | | |
|--|---|
| 1 Mauerwerk | 5 Anputzleiste |
| 2 Fensterrahmen | 6 Rollladenführungsschiene |
| 3 Holzleiste | 7 mineralischer Unterputz, z.B. weber-dur Kalk-Zement-Leichtputz, |
| 4 Kantenprofil, Kantenrichtwinkel:
bei dünnlagigen Edelputzen, z.B. Protektor Nr. 1039 oder 1043 oder 1079 (mit Quarzbeschichtung)
bei Edelkratzputz, z.B. Protektor Nr. 1014 (mit PVC-Kante) oder 2213 (Edelstahl ohne PVC-Kante).
Bei unebenen Untergründen, zur Vermeidung von zu dickem Putzauftrag: Protektor Nr. 1013 (mit PVC-Kante) | 8 Edelputz, z.B. weber.top Kratzputz |
| | 9 Anputzband |
| | 10 Fensterbank-Seitenteil |
| | 11 Wärmedämmung |

Überstand der Fensterbank mindestens 40 mm ab fertigem Oberputz.

Gefälle der Fensterbank mindestens 5° (8 %), dies entspricht 0,8 cm Gefälle auf 10 cm.

Für die Ausführung der Fuge zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen sind vom Fensterbauer die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Die Fensterbank muss als dichte Wanne ausgebildet sein.